

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZABUDOWY URZĄDZENIA POMIAROWEGO:

1. Kanał dopływowy ścieków oczyszczonych 200PVC SN4
2. Zwężka Palmer-Bowlus'a Q(max)=70 m3/h,Ø200PVC, L=119cm
3. Studnia betonowa Dn 1500 mm
4. Ultradźwiękowy czujnik pomiarowy
5. Kanał odpływowy 200 PVC SN4
6. Wylewka betonowa

UWAGA:

1. ZWĘŻKA MUSI BYĆ ZAINSTALOWANA W POZIOMIE
2. PRZED I ZA ZWĘŻKĄ NALEŻY ZACHOWAĆ PROSTE ODCINKI O DŁUGOŚCI MIN 1 m.

SCHEMAT URZĄDZENIA POMIAROWEGO PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor: Gmina Kamieńsk
Opracował:	mgr inż. Michał Lisak	10.2012			Obiekt, adres: Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF w m. Kamieńsk z przepustowości Qśr.d.=500 m3/d do przepustowości Qśr.d.=900 m3/d
Projektował:	mgr inż. Maciej Franczyk	10.2012	MAP/0205/POOS/11		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kozień	10.2012	MAP/0260/PWOS/04		

Tytuł rysunku: SCHEMAT URZĄDZENIA POMIAROWEGO PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW

SUMAX® SP. Z O.O.
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2
tel. (012) 413 77 75, 413 69 64
fax (012) 411 91 18

Stadium:	Nr rejestracyjny:	Skala:	Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY	PR-169	-	KAM-5/T

Rysunek wykonano przy użyciu programu: **AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163,700-51058164,700-51058165,700-51058166,700-51058167,700-51058168,700-51065004,700-51157284, 700-50932891.** Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAX® Sp. zo.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX® Sp. z o.o.