



Kamięnsk 22.08.2014 r.

Znak: IOŚ 272.3.2014

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu na „PRZEBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, REMONT, MODERNIZACJĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI KOŹNIEWICE Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ”

W odpowiedzi na załączone pytania informujemy:

Pytania:

1. Mam pytanie w sprawie punktu 26 przedmiaru robót! O jaki wentylator chodzi? Poproszę o specyfikacje techniczną tego urządzenia, lub wytyczne jakimi należy się kierować przy wyborze!
2. Czy w ofercie należy uwzględnić docieplenie ścian zewnętrznych styropianem + wyprawa, ponieważ w projekcie jest to uwzględnione, a w przedmiarze dołączonym do SIWZ tego nie uwzględnia.
3. W kosztorysie nie są uwzględnione zewnętrzne podjazdy dla niepełnosprawnych (wykopy, fundamenty, płyty żel-bet.), czy należy je uwzględnić w zakresie robót?

Odpowiedzi:

Ad.1. Parametry wentylatora dachowego WD 150:

- wydatek powietrza 600 m³/h
- prędkość obrotowa 2400 obr/min
- napięcie zasilania 230 V
- wyposażony w regulator obrotów

Ad.2. W ofercie nie należy uwzględniać docieplenie ścian zewnętrznych styropianem + wyprawa.

Ad.3. W ofercie nie należy uwzględniać wykonania wykopów, fundamentów, płyty żelbetowej pod zewnętrzne podjazdy dla niepełnosprawnych.