



SCHEMAT MONTAŻOWY KOTŁOWNI	
WYKAZ URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW	
1	kocioł olejowy LOGOBLOCK 25C z regulatorem KSF EC
2	regulator pogodowy ZR
3	podgrzewacz c.c.w. f-my POMEX WCW 150
4	zb. ciśnieniowy Reflex typu "N"50
5	zb. ciśnieniowy Reflex typu DD12
6	komini z blachy nierdzewnej MKS-Żary Ø130mm
7	Ścianka 12cm z cegły L=1,0m/H=2,12m- oddzielająca
8	pompa obiegowa c.o. typu UPE 25-60
9	pompa ładująca zasobnik c.c.w. typu UPS 25-30
10	pompa cyrkulacyjna c.c.w. typu UP 20-14 BUT Comfort
11	grupa bezpieczeństwa kotła /z.b.+manom.+odpow./
12	grupa bezpieczeństwa N.W. /ZB+M/
13	zbiornik oleju dwup 1000l z zestawem podgrzewanym
14	zawór do napełniania inst. c.o. ALOMD /zr + m/
15	rozdzielacze inst. c.o. podlogowe 3 sekcyjny
16	filtr oleju TOC DUO dla inst. 1 rurowej
Z0	zawory odcinające instalacji c.o.
ZZ	zawór zwrotny pompy c.o.
F	filtr siatkowy na instalacji c.o.
Z01	zawory odcinające podgrzewu c.c.w.
ZZ	zawór zwrotny pompy ładującej
Z01	zawory odcinające instalacji cyrkulacji
ZZ	zawór zwrotny pompy cyrkulacyjnej
ZR	zamknięcie rury do napełniania zbiorników oleju
ZW	zawór do odpowietrzania zbiorników oleju
ZOL	zawór poboru oleju FLEXO-BLOC 1-rurowy

OBIEKT:		PROJEKTANT :	
BUDYNEK ŚWIE TLICY		MGR INŻ. ROBERT KOSELA NR UP.R. 901/MŁ.	
ADRES:		ASYSTENT PROJEKTANTA :	
GAŁKOWICE STARE, gm. KAMIEŃSK		MGR INŻ. TOMASZ SOBOLEWSKI	
DZIAŁKA NR 516, 517 OBRĘB GAŁKOWICE STARE			
TYTUŁ PROJEKTU:		SKALA:	
WENĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN., CO WRAZ Z KOTŁOWNIĄ		-	
TYTUŁ RYS.		DATA:	
SCHEMAT IDEOWY KOTŁOWNI		03.2007	
		NR RYS.	
		9	