


RZUT PRZYZIEMIA



Uwagi:

1. Instalacja oświetlenia budynku zasilana z szafy AM przewodem YDYp 3x1,5mm.
2. Zasilanie gniazdek jednofazowych warsztatowych przewodem YDYp 3x2,5 mm.
3. Zasilanie wentylatorów przewodem YDYp 3x1,5 mm.
4. Symbol w kratce np. **4** oznacza numer obwodu.
5. Przy montażu czujnika AZ-Box należy przestrzegać aby czujnik nie był oświetlony przez zatączane lub inne źródła światła. Miejsce zainstalowania należy ustalić na budowie.

— • — • — przewody elektryczne

⌋ Łącznik klawiszowy brygosczełny 6A , 250V

— | — Oprawy świetłówkowe np. PO2 236 PC ES-SYSTEM

⊗ Oprawy do żarówek zewnętrzne IP 55, 75W

⌋ Gniazdo jednofazowe brygosczełne 2P = Z 10 /16 A , 250 V

⌋ Gniazdo trójfazowe 3P+N+PE 16A, 400V