STACJA UZDATNIANIA WODY W KAMIEŃSKU - PRZEKRÓJ A-A



OZNACZENIA

P1 – PRZEPUSTNICA ZNAP. RĘCZNYM DŹWIGNIOWYM
P2 – PRZEPUSTNICA ZNAP. RĘCZNYM ŚLIMAKOWYM
ZK – ZAWÓR KULOWY
PE-m – PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY WK 150
PT – POMPA TECHNOLOGICZNA
KN – KOLUMNA NAPOWIETRZAJĄCA
ZZb – ZBIORNIK ZBIERAJĄCY
FP2 – FILTR POWIETRZA
CŚS – CZERPNIA ŚCIENNA
ZH – ZESTAW HYDROFOROWY 200m3/h
SZH – SZAFA STERUJĄCA PRACĄ ZESTAWU
SSS – SZAFA STERUJĄCA PRACĄ STACJI
DP – DMUCHAWA POWIETRZA 250m3/h
ZZ – ZAWÓR ZWROTNY

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Inwestor: Gmina KAMIEŃSK
Projektował:	mgr inż. Marek Drozdowski	04.2009	GP,4-63/448/76		Obiekt, adres: Modernizacja(przebudowa) i rozbudowa ujęcia wody w Kamieńsku Nr ew. dzia¹ek 91, 84/2
Sprawdził:	mgr inż.Mariusz Tomczak	04.2009	99/2001		

Tytuł rysunku: STACJA UZDATNIANIA WODY - PRZEKRÓJ A-A

SUMAX® S.P. z.o.o.
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
31-465 KRAKÓW, ul. Dzielskiego 2
tel. (012) 413 77 75, 413 69 64
fax (012) 411 91 18

Stadium:	Nr rejestracyjny:	Skala:	Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY	PR-0149	1:50	3/T

Rysunek wykonano przy użyciu programu: **AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168.**
Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAX ®Sp. zo.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX ®Sp. z o.o.