

Nr. sprawy: ZP/271/II/2012

Znak: ZP/271/II/27/2012

**Przedmiot zamówienia dotyczy:** zamówienia publicznego nie przekraczającego 14 000 euro na dostawę materiałów wodociągowych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Kamieńsku dla obszaru ograniczonego ulicami W. Polskiego, Szkolną oraz Hubala, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

## **Wyjaśnienie do zapytań Wykonawców**

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku informuje, że wpłynęło pismo od dwóch Wykonawców do zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wyjaśniamy:

### **Pierwszy Wykonawca**

**Pytanie 1:** Dot. poz. 3,6-Czy można przyjąć do wyceny łuki wodociągowe łączone na zwykłą uszczelkę wargową?

**Odpowiedź pyt. 1:** Łuki i pozostałe kształtki wodociągowe mają być z uszczelką typu Power-Lock lub równoważną a nie ze zwykłą uszczelką.

**Pytanie 2:** Czy hydranty oraz kształtki żeliwne mają być z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

**Odpowiedź pyt. 2:** Nie ma szczególnych wymogów w odniesieniu do hydrantów p.poż. zewnętrznych poza podanymi w opisie przedmiotu zamówienia. Kształtki mają być z żeliwa szarego lub sferoidalnego.

**Pytanie 3:** Czy zasuwy mają być krótkie czy długie?

**Odpowiedź pyt. 3:** Zasuwy mają być krótkie lub długie.

**Pytanie 4:** Dot. poz. 26,27-Czy rury kanalizacyjne mają być ze ścianką spienioną czy litą?

**Odpowiedź pyt. 4:** Rury kanalizacyjne mają być ze ścianką spienioną.

**Pytanie 5:** Dot. poz. 28-Rury polietylenowe o średnicy DN250 produkowane są w sztangach o długości 12m, czy można przyjąć do wyceny taką ilość?

**Odpowiedź pyt. 5:** Do wyceny należy przyjąć 9-metrowy odcinek rury PE SDR 17 fi 250 mm i taki odcinek rury dostarczyć.

### **Drugi Wykonawca**

**Pytanie 1:** Prosimy o określenie typu żeliwa dla kształtek-żeliwo szare czy sferoidalne?

**Odpowiedź pyt. 1:** Kształtki mają być z żeliwa szarego lub sferoidalnego.

**Pytanie 2:** Prosimy o podanie klasy hydrantów zewnętrznych.

**Odpowiedź pyt. 2:** Nie ma szczególnych wymogów w odniesieniu do hydrantów p.poż. zewnętrznych poza podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 3:** Prosimy o podanie czy rury kanalizacyjne mają być lite czy spienione.

**Odpowiedź pyt. 3:** Rury kanalizacyjne mają być ze ścianką spienioną.

**p.o. Dyrektor  
Karol Trajdos**