

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

### Informacje ogólne

1) Budynek mieszkalny, jednorodzinny, ŚWIETLICA WIEJSKA.....  
(Ilość kondygnacji <sup>1)</sup> 2

(Nazwa budynku <sup>1)</sup> Koźmiewice, gm. Kamieńsk

(Adres inwestycji <sup>1)</sup> .....

2) .....  
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora <sup>1)</sup> Projektowanie i Nadzór w Budownictwie  
mgr inż. Robert Proszowski

97-500 Radomsko, ul. Płanowicza 10  
Nr. upr. UAN-8388/28/85-158/00

3) .....  
(Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację <sup>1)</sup> mgr inż. Krzysztof KACZMAREK

upr. projektant i kierownik budowy w specjal.  
architektonicznej i konstr. budowlanej upr. bud.  
UAM. V 8388/15 i 125/88  
ul. Zamkowa 10a, 97-500 Radomsko  
tel./fax 683 41 37, kom. 0 801 97 76 87

### Cześć opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie ścian piwnic (dla budynków podpiwniczonych)
- strop nad piwnicą (dla budynków podpiwniczonych)
- wykonanie ścian parteru
- strop nad parterem
- wykonanie ścian poddasza
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji

2) Budynek OSP Koźmiewice.....  
(inne<sup>1)</sup> .....  
(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych<sup>1)</sup> .....

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- dźwig

(Inne<sup>1)</sup> .....

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

4.1) Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności

- wykonywanie więźby dachowej, ołączenia dachu, krycia dachówką, wykonywania obróbek blacharskich : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu.
- wznoszenie ścian : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- wykonywanie stropów : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

4.2) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3.0 m:

- wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią
- wykonywanie ścian piwnic (dla budynków z podpiwniczeniem): niebezpieczeństwo przysypania ziemią

4.3) Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu.



(Inne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych; określić: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystąpienia<sup>1</sup>)

**5) Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

**5.1) Przy wykonywaniu ścian:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

**5.2) Przy wykonywaniu stropów:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

**5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 - Roboty na wysokościach, 13- Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarские i izolacyjne

**5.4) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu:** wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia techniczne

**6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia**

**6.1)** Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunku Policji

**6.2)** W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

**6.3)** Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

**6.4)** Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

**6.5)** Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

**6.6)** Ogródzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m ,oznakować na planie j/w

**6.7)** Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy. umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

**6.8)** Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

**6.9)** Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

**6.10)** Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.

**6.11)** Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.

**6.12)** Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi.

**6.14)** Zejścia do wykopu wykonać co 20m .

**6.15)** Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w

<sup>1</sup> Wypełnia osoba adaptująca

(Inne<sup>1</sup>)

Podpis

Przedstawiciel i Pełnomocnik w Radzie Powiatowej  
mgr inż. Robert Proszowski  
97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 10  
11: 4pr. UAN-8338/23/83 i 53/90