



Kamięnsk 11.09.2014 r.

Znak: IOŚ 272.4.2014

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu na „PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NA PLACU WOLNOŚCI W KAMIĘNSKU”**

W odpowiedzi na załączone pytania informujemy:

Pytania:

1. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej i podaniem z czego mają być wykonane bo w opisie jest z drewniane lub PCV, a w kosztorysie z aluminium, jaki kolor stolarki. Czy podany współczynnik przenikania ciepła dla stolarki dotyczy szyby, czy całego okna?
2. Proszę o podanie, w której pozycji kosztorysu należy dodać utwardzenie terenu z kostki brukowej podane w projekcie i w jakiej ilości?
3. Proszę o sprecyzowanie z czego ma być wykonane pokrycie dachu z „blachy dachówkowej” czy z „dachówki bitumicznej”?
4. W której pozycji kosztorysu i w jakich obmiarach należy przyjąć cegłę klinkierową i podbitkę, widoczną na rysunkach elewacji?
5. Proszę o podanie jakim rodzajem tynku ma być pokryta elewacja?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Drzwi pełne. Stolarka aluminiowa, podany współczynnik przenikania ciepła dotyczy całego okna, kolor profili antracyt. Podziały okien jak na elewacjach. Okna 150 x 150, 90 x 150, 90 x 90, 60 x 60 – uchylne. Okno 240 x 150 z dolną kwaterą otwieraną jako podawcze.
- Ad.2. Należy wycenić jako dodatkowe pozycje kosztorysu:
- nawierzchnia z kostki betonowej CREATIV czarny granit gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej - 90 m<sup>2</sup>,
  - obrzeża betonowe 6 x 20 cm w kolorze szarym na podbudowie piaskowo-cementowej - 48 m
- Ad.3. Pokrycie dachu z blachy dachówkowej w kolorze antracyt.
- Ad.4. Elementy pokazane na rysunkach elewacji jako cegła/płytki klinkierowe należy wykończyć wyprawą elewacyjną. Jako dodatkową pozycję kosztorysu należy wycenić:
- podbitka okapu z paneli z blachy powlekanej - 55 m<sup>2</sup>
- Ad.5. Wyprawa tynkarska elewacyjna silikatowa.

BURMISTRZ

*Bogdan Pawłowski*