



ADRES:	KAMIEŃSK, DZIAŁKI NR 108/2, 100/7, 84/1, 96/9, 98/1, 75/4, 82/2, 97/1, 96/9, OBR. 02	
PRZEDMIOT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ I INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ	
INWESTOR:	GMINA KAMIEŃSK UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIENSK	
RYSUNEK:	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI	
PROJEKTANT ELEKTRYK:	mgr inż. DOMINIK DAJCZ upr. bud. LOD/0670/PW0E/07	RYS.NR E1
SKALA -	DATA: PAŹDZIERNIK 2016	

1. W instalacji zalicznikowej jako system ochrony od porażeń zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy oraz szybkie wyłączenie zasilania
2. Okablowanie szafy sterowniczo-zasilającej E1 wykonać za pomocą przewodów prefabrykowanych dostarczonych i zalecanych przez producenta przepompowni.

(\*) - przystosowane do plombowania  
LZ - listwy zaciskowe 4x35mm<sup>2</sup>