



Kamięnsk 25.04.2018 r.

Znak: IOŚ.271.3.2018

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu na „BUDOWĘ PLACU ZABAW W GAŁKOWICACH NOWYCH, BUDOWĘ PLACU ZABAW DANIELOWIE, BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W GAŁKOWICACH STARYCH”**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2018) w związku z zapytaniem oferentów, które wpłynęły do Zamawiającego poprzez e-mail w dniu 23.04.2018 r., Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

### Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie ilości nawierzchni z kostki jaką należy wykonać. W projekcie mamy informację, że należy wykonać 29 m<sup>2</sup> chodnika z kostki i 36 m<sup>2</sup> kostki brukowej pod urządzeniami co w sumie daje 65 m<sup>2</sup> nawierzchni, a w przedmiarze mamy informację o 62,86 m<sup>2</sup> nawierzchni i podbudowy.

### Odpowiedź 1

W powierzchni nawierzchni wchodzi nawierzchnia z kostki 62,86 m<sup>2</sup> oraz powierzchnia obrzeża chodnikowego.

### Pytanie 2

W przedmiarze pozycja 12 - dostawa i montaż lampy solarnej LED z czujnikiem ruchu. Proszę o doprecyzowanie parametrów lampy, miejsca w którym należy ją zamontować.

### Odpowiedź 2

Montaż lampy na istniejącym budynku szkoły wg. załączonego zagospodarowania. Lampa solarna z możliwością montażu na ścianie posiadająca:

- czujnik ruchu o zasięgu minimum 8m
- temperatura barwowa 4000K,
- żywotność minimum 50 000h
- strumień świetlny: 150 lumenów

### Pytanie 3

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA.

### Odpowiedź 3

Tak, wymagamy aby wykonawca posiadał ww. certyfikat.

#### **Pytanie 4**

Czy zamawiający w urządzeniu krzesło do wyciskania (wyciskacz przewiduje zastosowanie siedziska ruchomego, które podczas wykonywania ćwiczeń unosi się lub przesuwa ćwiczącego. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w urządzeniu krzesło do wyciskania (wyciskacz) siedziska przytwierdzonego na stałe bez możliwości unoszenia lub przesuwania ćwiczącego, wówczas wykonywanie ćwiczeń na tych urządzeniach polega tylko na machaniu rękoma.

#### **Odpowiedź 4**

Dopuszczalne jest zastosowanie siedziska przytwierdzonego na stałe, gdyż urządzenie ma za zadanie wzmocnienie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej, a wyciskając ciężar pochwytu efekt ten jest do uzyskania.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część.

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Fawłowski*