



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomsku
97-500 Radomsko, Aleje Jana Pawła II 9**

Centrala: tel. 44 685-23-50, fax: 44 683-54-36,
Sekcja Nadzoru Epidemiologii: 44 685-23-51, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska: 44 685-20-82
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku: 44 685-13-98
www.psse.radomsko.pl e-mail: psse.radomsko@pis.gov.pl

KOMUNIKAT

**w sprawie jakości wody w urządzeniu wodociągowym
„Włodzimierz” w m. Napoleonów gm. Kamieńsk
z dnia 27 marca 2019 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, na podstawie uzyskanych z Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim Sprawozdań z badania jakości wody:

- **stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym „Włodzimierz” w m. Napoleonów gm. Kamieńsk.**

Próbki wody zostały pobrane do badania w dniu 19.03.2019 r. przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wykonują kontrolne badania po zakończeniu działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 01.03.2019 r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu „Włodzimierz” w m. Napoleonów gm. Kamieńsk

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej: www.psse.radomsko.pl.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w RADOMSKU
Malgorzata Wiklarska
mgr Malgorzata Wiklarska
Specjalista Zdrowia Publicznego

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE