

**OPINIA NR ZUDP-1007/2012**  
**w sprawie uzgodnienia usytuowania**  
**projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.11.2012

otrzymanego dnia 26.11.2012

na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 29.11.2012

opiniuje się pozytywnie: droga wraz z infrastrukturą  
opiniuje się pozytywnie: rów odwadniający  
opiniuje się pozytywnie: sieć kanalizacji deszczowej  
opiniuje się pozytywnie: sieć kanalizacji sanitarnej

położone : Kamieńsk, ul. Hubala, Wojska Polskiego, Sportowa, Wrzosowa

inwestor : Gmina Kamieńsk

97-360 KAMIENSK  
Wieluńska 50  
772-22-60-719

mgr inż. Tomasz S.  
Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi  
ograniczeń w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych  
Nr ewid.: LOD/0725/POOS/07

**Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt pozytywnie - z następującymi uwagami :**

**PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Łódź – Teren, Radomsko:**

9. Zachować odległość pionową min. 0,5m od kabla energetycznego.

11. W obrębie skrzyżowania z istniejącym kablem energetycznym wykopy wykonywać ręcznie.

12. Zgłosić rozpoczęcie robót w Rejonie Energetycznym Wydział Majątku Sieciowego w celu ustalenia sposobu osłony kabla i zakresu koniecznych wyłączeń.

**Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o Oddział Zakład Gazowniczy Łódź Rejon Dystrybucji Gazu Radomsko:**

19. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie, o terminie realizacji należy pawiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Radomsko ul. Ks. Kościowa 91, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

20. Prace należy wykonać pod nadzorem służb technicznych O/ZGŁ., Rejon Dystrybucji Gazu Radomsko ul. Ks. Kościowa 91.

**Telekomunikacja Polska S.A Pion Technicznej Obsługi Klienta w Katowicach:**

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważniony przez TP S.A. firmy tj. „Relacom” Sp. z o.o. Oddział Łódź ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;

2. W miejscach skrzyżowań z kablem TP stosować na nim rurę osłonową dwudzielną;

5. W przypadku nie zastosowania się do ww uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi inwestor (Wykonawca);