



Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacyjne (100 x 50 cm).

Variant I - ilość łączników 6 szt./m<sup>2</sup>



Variant II - ilość łączników 8 szt./m




Uwagi :

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem młankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm (wg zaleceń producenta łączników).

- Należy stosować łączniki:
- z tępieniem metalowym wbijanym lub wkręcanym (w przypadku ocieplenia z wełny mineralnej oraz gdy wyprawę wierzchnią stanowią płytki klinkerowe, białe gresowe),
  - plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi),

Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże.



PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"					
Investycja	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8.				Data: 24.06.2019
Adres inwestycji	ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk dz. nr ew. 479/6; obręb 0005 Jednostka ewidencyjna: 101205 4 Kamieńsk - miasto				Skala <small>1:500</small>
Investor	Gmina Kamieńsk				Nr rys: A-PB-19
Adres inwestora	Ul. Wieluńska 50, 97 - 360 Kamieńsk				Branża / Etap
Temat rysunku	DETAL - MONTAŻ TERMOIZOLACJI NA ELEWACJI				Arch/PB
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Anna Malawko nr upr. 16/LOOKK/2017 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej			Podpis:
	Sprawdzający	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski nr upr. GP IV7342(56)94 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej			
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz			