



ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY KOTŁOWNI
WYKONAĆ JAKO P.POŻ. POPRZECZ WYPEŁNIENIE SZCZELIN MASĄ
OGNIOOCHRONNĄ ORAZ POKRYCIE RUROCIĄGÓW
NA DŁUGOŚCI 40cm ZAPRAWĄ OGNIOOCHRONNĄ

NR – NEUTRALIZATOR SKROPLIN
KR – KRATKA ŚCIEKOWA
ST – STACJA UZDATNIANIA
U – UMYWALKA
PP – PRZEJŚCIE RUROCIĄGU P.POŻ.