



Znak: IOŚ.271.23.2020

## WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: przetargu na wykonanie zadanie pn. PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ, BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ**

W odpowiedzi na złożone zapytania informujemy:

### Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji Załącznik 8.1: Projekt budowlano-wykonawczy-instalacja wod.-kan., grzewcza i gazowa, w części "OPIS TECHNICZNY" rozdział dot. Dobór jednostek kotłowych, określił parametry kotłów gazowych.

Jednym z parametrów wymaganych jest pojemność wodna kotłów, 279L dla kotła o mocy 285 kW i 292L dla kotła o mocy 225 kW.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o mniejszej pojemności wodnej?

### Ad. 1

Tak, zamawiający dopuszcza mniejsze pojemności wodne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie

**BURMISTRZ**  
*Bordan Pawłowski*