



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RADOMSKU

KOMUNIKAT

wydany w dniu 05 lipca 2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku informuje, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego Kamieńsk zaopatrującego miejscowości: Kamieńsk, Barczkowice, Gorzędów, Ochocice, Dąbrowa w powiecie radomszczańskim stwierdzono bakterie grupy coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Radomsku
Marzenna Dłubak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/