

27  
RADA MIEJSKA w Kamieńsku

Wpłynęło dnia 2024-07-24

Nr 60 Zał. et. Krupa

Kamieńsk, 24.07.2024

Zadumiński Jakub  
Radny Rady Miejskiej w Kamieńsku

Pan Jarosław Bąkowicz  
Burmistrz Kamieńska

**Interpelacja Radnego**

**Dotyczy: rozbudowy i przeglądu instalacji elektrycznej w świetlicy w Aleksandrowie.**

Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza Jarosława Bąkowicza o rozbudowę istniejącej instalacji o gniazdo 3-fazowe 400V w pomieszczeniu kuchennym.

W związku z rozszerzającą się działalnością KGW Aleksandrów doposażane jest pomieszczenie kuchenne w nowe urządzenia, co za tym idzie wynikła potrzeba na gniazdo 3-fazowe. Biorąc pod uwagę stan faktyczny i lata w których instalacja była wykonana proszę o przegląd instalacji elektrycznej.

*Zadumiński J. M.*



Kamieńsk, dnia 31 lipca 2024 r.

ROA.0003.27.2024

**Pan**

**Jakub Zadumiński**

**Radny Rady Miejskiej w Kamieńsku**

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą rozbudowy i przeglądu instalacji elektrycznej w świetlicy w Aleksandrowie, informuję że zgodnie z przepisami prawa budowlanego 5 letni przegląd instalacji elektrycznej w/w świetlicy został wykonany 17 lutego 2021 r.

Natomiast zainstalowanie dodatkowego gniazda 3-fazowego będzie możliwe po wskazaniu przez KGW lokalizacji jego umieszczenia.

BURMISTRZ  
*Jarosław Bąkowiec*  
Jarosław Bąkowiec