



PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W KAMIĘNSKU

Kamięnsk, dnia 23 marca 2026 r.

ROA.0004.24.2026.HB

URZĄD MIEJSKI W KAMIĘNSKU
dnia: 23-03-2026
Nr 5300 zał. 4
podpis *M. G. C.*

ROA
23-03-2026

P a n
JAROSŁAW BĄKOWICZ
Burmistrz Kamięnska

W załączeniu przekazuję Panu interpelacje radnych:

- P. Anity Smużyńskiej z dnia 20.03.2026 r.;
- P. Waldemara Zbierańskiego z dnia 10.03.2026 r. i 16.03.2026 r. – złożone w dniu 20.03.2026 r.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamięnsku
L. K.
Łukasz Kęsicki



Waldemar Zbierański
Radny Rady Miejskiej w Kamięnsku

Kamięnsk 2026.03.16

RADA MIEJSKA W KAMIĘNSKU	
dnia:	20.03.2026
Nr 42 zał.	
podpis	<i>Obkupa</i>

Pan
Jarosław Bąkowicz
Burmistrz Miasta Kamięnsk
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Kamięnsk

ROA.0003.7.2026

INTERPELACJA

Dotyczy: Wykonania przeglądu oraz wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Kamięnsk.

Na podstawie art. 24 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.) składam interpelacje/zapytanie w sprawie:

W imieniu mieszkańców Gminy Kamięnsk zwracam się z prośbą o wykonanie przeglądu oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Kamięnsk (fotografia hydrantu w załączniku z miejscowości Danielów 24 g.Kamięnsk) włączając w to :

- sprawdzenie poprawności oznakowania hydrantu;
- sprawdzenie czy dla hydrantu jest zasuwa hydrantowa;
- sprawdzenie stanu technicznego, umiejscowienia w terenie i rodzaju hydrantu;

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, z późn. zm.) odpowiedz na interpelacje proszę zamieścić na stronie internetowej kamięnsk.pl.

Waldemar Zbierański

Radny Rady Miejskiej w Kamięnsku





Kamięnsk, dnia 3 kwietnia 2026 r.

ROA.0003.7.2026

Pan
Waldemar Zbierański
Radny Rady Miejskiej w Kamięnsku

W odpowiedzi na Pana interpelację/zapytanie z dnia 16 marca 2026 r., działając na podstawie art. 24 ust. 6 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), informuję, co następuje:

Przeglądy techniczne sieci hydrantowej na terenie gminy Kamięnsk wykonywane są corocznie. Ostatni przegląd został przeprowadzony w roku ubiegłym. W jego trakcie odnotowano, że hydrant nadziemny w miejscowości Danielów (przy posesji nr 24) jest uszkodzony oraz wadliwie oznakowany. Urządzenie zostało zakwalifikowane do wymiany, która nastąpi w najbliższym możliwym terminie. Nadmieniam, iż podczas prac związanych z wymianą hydrantu dokonana zostanie również szczegółowa weryfikacja stanu technicznego zasuw.

Przypomnę, że w ostatnim czasie dokonano wymiany niesprawnych oraz utrudniających ruch pieszy hydrantów nadziemnych na hydranty podziemne, m.in. na ul. Wołyńskiej Brygady Kawalerii oraz ul. Władysława Stanisława Reymonta w Kamięnsku. Dodatkowo zabezpieczono i oznakowano hydrant przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kamięnsku.

BURMISTRZ

Jarosław Bąkiewicz