

Kamieńsk, dn. 28.03.2011 r.

Nr. sprawy: ZP/340/I/2011

Znak: ZP/341/14/2011

Dotyczy: zamówienia publicznego nieprzekraczającego 14 000 euro na dostawę materiałów instalacyjnych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kamieńsku ul. Zjednoczenia – III etap, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA

SZGK w Kamieńsku informuje, że w dniu 25.03.2011r. wpłynęło zapytanie t.j:

Czy rury PCV w poz. 1-3 mają być z rdzeniem spienionym czy ze ścianką litą?

Odpowiedź brzmi: rury wymienione w poz. 1-3 ogłoszenia i innych dokumentach winny być z rdzeniem spienionym.

Dyrektor
mgr inż. Kazimierz Maj