

Kamieńsk, dn. 04.11.2013r.

Nr sprawy: ZP/271/6/2013

Znak: ZP/271/6/112/2013

INFORMACJA **DOTYCZĄCA ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę materiałów kanalizacyjnych wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu w ul. Kościuszki, budowy rowu odwadniającego w ul. Ks. Jankowskiego wraz z przepustami, przebudowy rowu w ul. Kościuszki w Kamieńsku, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907-tekst jednolity, poz. 984 i poz. 1047) SZGK w Kamieńsku udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dn. 31.10.2013r., jak niżej:

Pytanie 1

(Poz. 8-9 zestawienia)- Korek DN 500 i DN 400 ma być zewnętrzny (wchodzący na bosy koniec rury dwuściennej), czy wewnętrzny (wchodzący do kielicha rury PP)?

Odpowiedź pytania 1:

Korek DN 500 może być zewnętrzny lub wewnętrzny.

Korek DN 400 ma być zewnętrzny.

Pytanie 2

(Poz. 17-18 zestawienia) – Prosimy o podanie wymiarów ścianki czołowej oraz wylotu żelbetowego, ewentualnie zamieszczenie rysunku lub wskazanie przykładowego producenta wytwarzającego ścianki i wyloty spełniające Państwa oczekiwania?

Odpowiedź pytania 2:

Ścianki czołowe żelbetowe mają być w formie murku oporowego prostego. Wylot żelbetowy skośny ma być w formie ścianki oporowej.

Przykładowy producent spełniający nasze oczekiwania to:

PPUH MAKROBET Spółka Jawna

Janina Piętka i Jan Piętka

03-320 Mrozy ul. Okrężna 55

p.o. DYREKTOR

Karol Trajdos